



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650
www.moesk.ru, e-mail: client@moesk.ru
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 997450001

21.06.18 № МОЭСК/78/02/319
На _____ от _____

Генеральному директору
ООО «КомплектПоставка»

А.Ю. Скобелину

О направлении отзыва

Уважаемый Александр Юрьевич!

В ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в рамках применения инновационного оборудования, на ВЛ 110 кВ «Шатура-Экситон», «Ликино-Экситон», «Экситон-Дружба» в период с 26. 05. 2017 по 26.05.2018 года проведена опытно-промышленная эксплуатация приборов сбора и передачи данных Smart Reporter С 1 в комплекте с индикаторами короткого замыкания.

За период опытно-промышленной эксплуатации произошло одно технологическое нарушение, прибор успешно отреагировал на не штатную ситуацию с указанием направления в точку короткого замыкания на ПС 110 кВ «Экситон».

На данный момент времени это единственный прибор успешно прошедший опытно-промышленную эксплуатацию на ВЛ 110 кВ ПАО «МОЭСК».

По результатам опытно-промышленной эксплуатации на секции научно-технического совета ПАО «МОЭСК» принято решение о возможности применения приборов сбора и передачи данных Smart Reporter С 1 в комплекте с индикаторами короткого замыкания на ВЛ 110 кВ ПАО «МОЭСК».

Данное решение позволит снизить затраты на отыскание места повреждения и ликвидации технологических нарушений на объектах ПАО «МОЭСК».

Первый заместитель главного инженера
по эксплуатации оборудования

В.В. Науменко

В.В. Морозов
8-495-662-40-70 (19-50)
MorozovVaV@moesk.ru