




DEHNgap M DGP M 255 (FM)

- DE Einbauanleitung
- GB Installation instructions
- IT Istruzioni di montaggio
- FR Instructions de montage
- NL Montagehandleiding
- ES Instrucciones de montaje
- PT Instruções de montagem
- DK Monteringsvejledning
- SE Monteringsanvisning
- FI Asennusohje
- GR Οδηγίες συναρμολόγησης
- PL Instrukcja montażu
- CZ Montážní návod
- TR Kurulum Talimatları
- RU Инструкция по монтажу
- CN 安装说明
- HU Szerelési útmutató
- JP 設置説明書




IEC 61643-11...  
1 EN 61643-11...

Pozidriv®Z2 7Nm




	DGP M 255 (FM)	DB M 1 255 (FM)
$U_C$	255 V (50/60 Hz)	
$U_N$	230 V (50/60 Hz) Tol.: 0V ... $U_C$	
$I_{bi}$	100 A <sub>rms</sub>	50 kA <sub>rms</sub> <sup>1)</sup>
$I_{sCCR}$	---	50 kA <sub>rms</sub>
$I_{imp}$ 10/350 $\mu$ s	100 kA	50 kA
max. $\leq$ <sup>2)</sup>	---	125 A gG
max. $\leq$ <sup>3)</sup>	---	500 A gG
$\theta^\circ$	-40°C ... +80°C (... +60°C <sup>2)</sup> )	
$\varphi$	5% ... 95%	
$I_{PE}$	< 1 mA	
IP <sup>4)</sup>	20	
L x W x H	90 mm x 36 mm x 73 mm	




	min. □ PE, N, ↓	10 mm <sup>2</sup>	max. □ PE, N	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
max. □ ↓	25 mm <sup>2</sup>		35 mm <sup>2</sup>		35 mm <sup>2</sup>

<sup>2)</sup> TT/TN-S 3+1



\*) DEHNgap M DGP M 255 (FM)

DEHNbloc M DB M 1 255 (FM)	F A gG	S <sub>2</sub> / mm <sup>2</sup>	S <sub>3</sub> / mm <sup>2</sup>	S <sub>4</sub> / mm <sup>2</sup>
F ≤ 125 A gG	25	10	16	16
	35	10	16	16
F > 125 A gG	40	10	16	16
	50	10	16	16
	63	10	16	16
	80	16	16	16
	100	25	16	16
	125	35	16	16




**DEHNgap M DGP M 255 FM**

U<sub>N</sub> / I<sub>N</sub> AC: 250 V / 0.5 A  
DC: 250 V / 0.1 A  
125 V / 0.2 A  
75 V / 0.5 A

0.2Nm

max. 1.5 mm<sup>2</sup>


<sup>3)</sup> TT/TN-S 3+1




\*) DEHNgap M DGP M 255 (FM)

DEHNbloc M DB M 1 255 (FM)	T <sub>a</sub> ≤ 0,2 s	T <sub>a</sub> ≤ 5 s
F1	F1 ≤ 500 A	F1 ≤ 315 A
F2	F2 ≤ 500 A	F2 ≤ 315 A

F1 / F2	S <sub>2</sub> / mm <sup>2</sup>	S <sub>3</sub> / mm <sup>2</sup>	S <sub>4</sub> / mm <sup>2</sup>	T <sub>d</sub> / s
... 80 A	10	16	16	5
100 ... 125 A	16	16	16	
160 A	25	25	25	
200 ... 250 A	35	35	25	
315 A	50	50	25	
> 315 ... 500 A	50	50	25	





## Instruções de segurança

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534...)). Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito. A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

**Informações técnicas adicionais**

Número de portas do SPD (dispositivo de protecção contra sobretensões): 1
) Controlo adicional por VDE: Limite / anulação de correntes subsequentes de rede até 100 kA<sub>eff</sub>

4) Classe de protecção: IP 20 (instalado)



## Veiligheidsvoorschriften


Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbe-
palingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Deel 534...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schakel-
naagkeken te worden. Indien schiedt het een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemontereerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenoemde en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen welk het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

**Bijkomende technische gegevens**

Aantal poorten van de SPD: 1

) bijkomende keuring door VDE: begrenzen / doven van volstromen tot 100 kA<sub>eff</sub>

4) Beschermingsgraad: IP 20 (ingebouwd)



Připojení a montáž přístroje smí provést pouze elektrikář. Dodržujte národní předpisy a bezpečnostní ustanovení (viz též IEC 60364-5-53 (VDE 0100 část 534...)). Před zahájením montáže zkontrolujte, zda není přístroj zjevně poškozen. Pokud zjistíte poškození nebo jiné vady, nesmíte přístroj montovat. Použití přístroje je dovoleno pouze v rámci podmínek uvedených a jmenovitých v návodu k instalaci. V případě zatížení nad rámec uvedených hodnot může dojít ke zničení přístroje a připojených elektrických výrobků prostředků. Záahy do přístroje a změny mají za následek zánik nároku na záruční plnění.

**Další technické údaje**

Počet portů SPD: 1
) dodatečná kontrola VDE: Vymezení / odstranění sekundárních proudů do 100 kA<sub>eff</sub>

4) Druh ochrany: IP 20 (vestavěný)



### Special technical information referred to UL 1449:

#### 1. Safety Instructions

The DEHNgap series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD’s must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to service must be done only when the system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in a harsher environment. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

#### 2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. **System voltage:** Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. The maximum continuous operating voltage (MCOV) must not be exceeded. **Mounting:** Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior of the panel using ¼ inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. **Conductor Connections:** Phase connections to the SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. **Grounding:** Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. **Remote Contact Signaling:** In case of a device with remote contact signaling make sure that the torque is as indicated in the technical data. **Problem Diagnostics:** If there should be any problem please contact your local DEHN representative.

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

## Informazioni di sicurezza


L'allacciamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Parte 534...)). Prima del montaggio, controllare che l'apparecchiatura non presenti danni evidenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare l'apparecchiatura. L'impiego dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori dimostrati, l'apparecchiatura e l'impianto elettrico collegativo possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita del diritto di garanzia.

**Dati tecnici aggiuntivi**

Numero di porte del dispositivo di protezione da sovratensione: 1

) ulteriore verifica a cura di VDE: Limitazione/estinzione di correnti susseguenti di rete fino a 100 kA<sub>eff</sub>

4) Grado di protezione: IP 20 (installato)



## Sikkerhedshenvisninger

Tilslutning og montering af aflederen må kun udføres af en fagkyndig. De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes. Se også (IEC 60364-5-53-534). Før monteringen skal aflederen kontrolleres for udvendige skader. Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må aflederen ikke monteres. Anvendelse af aflederen er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er nævnt og vist i montagevejledningen. Ved belastninger, der overstiger de anførte værdier, kan aflederen såvel som de tilsluttede installationer og apparater ødelægges. Åbning og indgreb i aflederen medfører bortfald af enhver garanti.

**Yderligere tekniske oplysninger**

Antal SPD-porte: 1

) ekstra VDE-test: Begrænsning/slukning af netforløstrøm op til 100 kA<sub>eff</sub>

4) Kapsling: IP 20 (monteret)



## Güvenlik uyarıları

Cihazın bağlanıtı ve montajı, sadece bir elektrik teknisyeni tarafından yapılabilir. Uslulararası düzenlemeler ve güvenlik hükümleri dikkate alınmalıdır (bkz. ayrıca IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Bölüm 534...)). Cihaz montajı öncesinde, dış hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir hasar veya başka bir kusur tespit edilirse cihaz montajı yapılmamalıdır. Cihazın kullanılması sadece bu montaj kılavuzu kapsamında belirtilen ve gösterilen koşullarda izin verilir. Belli bir değerin üzerinde olan yüklemeler cihaza ve buna bağlı elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazda müdahaleler ve değışiklikler yapılması, garanti haklarını düşmesıne yol açar.

**EK Teknik Bilgiler**

SPD liman sayısı: 1

) VDE tarafından yapılan ek testler: 100 kA<sub>eff</sub>'e kadar güç kaynağı akımının sınırlanđılması / iptal edilmesi

4) Koruma sınıfı: IP 20 (entegre)

## Überspannungsschutz Blitzschutz/Erdung Arbeitsschutz DEHN schützt.®

## Indicaciones de seguridad

La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista especializado. Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 parte 534...)). Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato. El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, puede dañar tanto el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo. La manipulación interior o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

**Informaciones técnicas adicionales**

Número de puertos del DPS: 1

) adicional por la VDE: Limitación / Extinción de corrientes Prueba consecutivas hasta 100 kA<sub>eff</sub>

4) Clase de protección: IP 20 (instalado)



## Säkerhetsföreskrifter

Apparaten får endast anslutas och monteras av behörig elektriker. Nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser måste beaktas (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 del 534...)). Kontrollera apparaten på yttre skador innan den monteras. Om skador eller andra brister föreligger, får apparaten inte monteras. Apparaten får endast användas under de villkor som nämns och åskådliggörs i denna monteringsanvisning. Vid belastningar som sträcker sig utöver nämnda värden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter förstöras. Ingrepp och förändringar av apparaten leder till att alla garantianspråk bortfallar.

**Ytterligare tekniska uppgifter**

Aantal portar överspanningskydd: 1

) dessutom testad enligt tyska VDE: Begränsning / släckning av urladdningsströmmar upp till 100 kA<sub>eff</sub>

4) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)



## Инструкции по безопасности

Подключение и монтаж устройства должен проводить только специалист-электрик. Следует соблюдать национальные нормативные документы по безопасности (см. так же МЭК 60364-5-53 (VDE 0100 Часть 534...)). Перед монтажом про-ести проверку на наличие внешних повреждений. При обнаружении какого-либо повре- ждения или дефекта, монтаж устрой ства запрещен. Монтаж устрой-ства производят согласно требованиям, описанным в данной инструкции по монтажу. При воздействии нагрузки, превышающей предельно допустимые значения, прибор и подключенное к нему электрическое оборудование могут быть повреждены или разрушены. Любое несанкциониро- ванное вмешательство или самостоятельная модификация устройства ведут к прекращению гарантийного срока.

**Дополнительные технические характеристики**

Количество портов: 1

) дополнительные испытания VDE: ограничение сопровождающих токов и гашение дуги сопровождающих токов питающей сети до 100 kA<sub>eff</sub>

4) степень защиты: IP 20 (в собранном виде)

## Überspannungsschutz Blitzschutz/Erdung Arbeitsschutz DEHN schützt.®

## Consignes de sécurité

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (CEI 60364-5-53 (VDE 0100 partie 534...)). Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent. La mise en oeuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentes et explicites dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

**Caractéristiques techniques supplémentaires**

Número de ports du dispositif de protection contre les surtensions: 1

) Contrôle supplémentaire par VDE : limitation / extinction des courants de suite de réseau jusque 100 kA<sub>eff</sub>

4) Indice de protection : IP 20 (monté)



## Turvaohjeet


Tämän laitteen liittämisen saa suorittaa vain sähköalanammattimies. Maakohtaisia määräyksiä ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava (IEC 60364-5-53:n (VDE 0100 osa 534...)). Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta. Todetussa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa. Korkeita käyttöä on sallittua vain näissä asennusohjeissa mainituissa ja osoitetuissa olosuhteissa. Laitte sekä siihen liitetyt sähkökäyttövälineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittävät annettut arvot. Kaojaminen laitteeseen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimusten mitätöitymiseen.

**Lisää teknisiä tietoja**

SPD-porttien lukumäärä: 1

) VDE:n suorittama lisätarkastus: 100 kA<sub>eff</sub> sähkövirran rajoitus / sammutus

4) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)



## Biztonsági útmutatások

A készüléket csak villanyzerelő csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az országos előírásokat és biztonsági rendelkezéseket be kell tartani (lásd még az IEC 60364-5-53-t (VDE 0100 534. részét) is). Felkészülés előtt ellenőrizni kell, hogy a készülék külsően nem rongálódott-e meg. Ha netán rongálódás vagy egyéb hiányosság állapítható meg, nem szabad felszerelni a készüléket. A készüléket csak a beépítési útmutatóban említett és bemutatott feltételek mellett szabad használni. A közötti eltérések meghaladó terhelések esetén a készülék, valamint a rácsatlakoztatott elektromos berendezések tönkremehetnek. A készüléken végzett beavatkozások és változtatások a jótállási igény megszűnéséhez vezetnek.

**További műszaki információk**

Portok száma a TVF-n: 1

) további VDE vizsgálat: hálózati utánfolyó áram korlátozása / kioltása max. 100 kA<sub>eff</sub> nagyságú

4) Védettségi mód: IP 20 (felszerelt állapotban)

DEHN + SÖHNE
GmbH + Co.KG.
Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany

## Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (see IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Part 534...)). The device must be checked for external damage before installation. If any damage or other faults are detected in this check, the device must not be installed. Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

**Additional technical data**

Number of ports of the SPD: 1

) Additional test by VDE: Limitation / extinction of mains follow currents up to 100 kA<sub>rms</sub>

4) Degree of protection: IP 20 (installed device)



## Υποδείξεις ασφαλείας

Η σύνδεση και συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνο από κλημένα/κλήσια ηλεκτρολόγο. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και οι άλλες ασφαλείας (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Μέρος 534...)) Πριν τη συναρμολόγηση η συσκευή πρέπει να ελεγχτεί για τυχόν εξωτερικές βλάβες. Αν επιτραπεί συναρμολόγηση της συσκευής σε περίπτωση που εφραόσεται κάποιο ζημιά ή άλλο ελάττωμα ή χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις προδιαγραφόμενες τιμές μπορεί να καταστραφούν η συσκευή και οι συνδεδεμένοι μ' αυτήν πόροι. Επιβάρωση και καταστολή στη συσκευή οδηγούν στην απώλεια των εδρώσεων που απορρέουν από την εγγύηση.

**Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία**

Αριθμός θυρών του SPD: 1

) πρόσθετος έλεγχος από την VDE: Περιορισμός / διαγραφή επακόλουθων ρευμάτων έως 100 kA<sub>eff</sub>

4) Τύπος προστασίας: IP 20 (ενσωματωμένο)



## 安全須知

只允许由专业电工来连接和安装设备。必须遵守国家有关法规和安安全规章 (另见 (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 第 534 条...))。安装前必须检查设备是否有外观损坏。如果有损坏或者有其他缺陷, 则不得安装该设备。该设备只允许在本安装说明书中规定的范围和条件下使用。如果负载超出了规定的数值, 则该设备可能会毁坏所连接的电气设备。该设备和更改设备会导致维修失败。

**其它的技术数据**

SPD 端口的数量: 1

) 由 VDE 完成的附加检测: 主回路续流抑制/ 遮断能力达到 100 kA<sub>eff</sub>

4) 防护等级: IP 20 (装在外壳内的)

Tel. +49 9181 906-0
www.dehn-international.com

## Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch die Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)). Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden. Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Wertren liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

**Zusätzliche technische Angaben**

Anzahl der Ports des SPD: 1

) Zus. Prüfung durch VDE: Begrenzung / Löschung von Netzfolgeströmen bis 100 kA<sub>eff</sub>

4) Schutzart: IP 20 (eingebaut)





Uzrządzenie może być podłączone i zainstalowane wyłącznie przez wykwalifikowaną i uprawnioną osobę. Należy przestrzegać norm krajowych i przepisów bezpieczeństwa pracy (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Część 534...)). Przed przystąpieniem do montażu należy skontrolować urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych. Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzono uszkodzenie lub inna usterka, urządzenie nie wolno instalować. Eksploatacja urządzenia jest dozwolona wyłącznie w uzgodnieniemi warunków zawartych w instrukcji montażu. Obciążenia przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia, jak i podłączonych układów elektrycznych. Otwieranie urządzenia i manipulowanie przy nim unieważnia gwarancję.

**Dodatkové údaje technické**

llosť portov SPD: 1

) dodatkové badanie provedené VDE: Ograničenie / usuvanie siecových prúdov sledkovýchých do 100 kA<sub>eff</sub>

4) Rodaj ochrany: IP 20 (zintegrované)




機器の接続および設置は、必ず有資格の電気工事士が行います。国内の規定および安全規制を順守してください。(IEC 60364-5-53 (VDE 0100 パート 0100...)も参照のこと)。設置前に機器に外部損傷がないか点検します。損傷またはその他の欠陥が確認された場合は、機器を取り付けることはできません。本機器は、本取付説明書に記載された条件下でのみ使用することができます。定格値を超える負荷がかかりますと機器やこれに接続されている電製品が損傷する場合があります。機器に変更を加えたり改造を行った場合、本機器の保証は失効するものとします。

**追加技術データ**

SPDポートの個数: 1

) VDEによる追加点検: 100 kA<sub>eff</sub>以下の続流の制限/阻止

4) 保護等級: IP 20 (取り付けた状態)



Type	DGP M 255 (FM)	
Mode	N-G	
Rated Voltage [V] (50/60 Hz)	230	
MCOV [V]	255	
VPR [V]	2500	
In [kA]	20	
Max. Ambient Temp.	+80°C	
Conductors	AWG	8 Cu Stranded
	Torque	65 Lbs-in
Remote Indicator	AWG	14-22 Cu
	Torque	3 Lbs-in
SPD classification	Type 4 SPD - Component Assembly	