

Генеральному Директору
ООО «КаталогСервис»
В.А. Бобрякову

О направлении отзыва по
блоку нагрузки постоянного
тока Kongter K-900

Уважаемый Вячеслав Анатольевич!

В ходе проведения технического обслуживания систем электропитания оборудования связи были проведены контрольно-тренировочные циклы (далее - КТЦ) разряда АКБ типа AGM напряжением 12 В и емкостью от 50 до 180 А*ч. КТЦ проводились с помощью блока нагрузки постоянного тока Kongter K-900 DLB-48501 CDL.

В ходе проведения измерений специалистами нашего предприятия были отмечены следующие преимущества:

1. Компактность и вес устройства.
2. Простота подключения и настройки.
3. Гибкость настройки параметров разряда.
4. Высокий уровень автоматизации и логирования измерений.
5. Дистанционное управление устройством через беспроводную сеть.
6. Возможность подключения АКБ напряжением от 1,2 до 12В на ячейку.
7. Комплектация устройства удобным ящиком для хранения и перевозки.

Директор филиала
АО «МУС Энергетики в г.Улан-Удэ



А.В. Шалыгин