



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Чайковский»
(ООО «Газпром трансгаз Чайковский»)

Приморский бульвар, д. 30, г. Чайковский,
Пермский край, Российская Федерация, 617760
тел.: +7 (34241) 3-36-83, 7-60-00, факс: +7 (34241) 6-03-74
e-mail: 24310@ptg.gazprom.ru

ОКПО 04801174, ОГРН 1025902030780, ИНН 5920000593, КПП 997250001

11.07.2023 № 09-165/5897

на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «КомплектПоставка»

Макаровой Т.Г.

info@emag.ru

asaharov@skomplekt.com

О направлении отчёта по
испытаниям муфт ИМАГ

Уважаемый Татьяна Георгиевна!

В соответствии с письмом ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (далее – Общество) от 17.03.2023 № 09-50/2205 «О проведении испытаний опытного образца муфты холодной усадки» направляю Вам протокол от 10.07.2023 № 162 испытания повышенным напряжением силовых кабельных линий напряжением от 2 до 10 кВ. Результаты испытаний соответствуют нормам действующих в РФ нормативно-технических документов.

Дополнительно сообщаю, что соединительная муфта ИМАГ, установленная на кабельной линии 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, была помещена в ванну с водой на 3 месяца. По истечении этого срока специалистами электротехнической лаборатории Общества были проведены повторные испытания повышенным напряжением. Отклонений от нормативных показателей не выявлено.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 100% степени герметизации муфт ИМАГ, что даёт возможность дальнейшего использования кабельной линии в погружном состоянии совместно с оборудованием и устройствами во влагонепроницаемом исполнении.

Приложение: Протокол от 10.07.2023 № 162 в формате PDF на 2 л.

Заместитель генерального директора по
эксплуатации компрессорных станций

А.Г. Кочарян

Сизых Александр Николаевич, ОГЭ, (34241) 76-759