



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Вершина ул., д. 7, г. Полевской  
Свердловская область, Россия, 623388  
Тел.: +7 (34350) 4 55 44, доб. 7 61 01  
Факс.: +7 (34350) 4 55 97  
E-mail: stw@stw.ru, www.tmk-group.ru

31.07.2024 № 14-00161  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО "КомплектПоставка"  
Макаровой Т.Г.

Отзыв о кабельной муфте

Уважаемая Татьяна Георгиевна!

В апреле 2023г. на ПС 220 кВ СТЗ для ввода в опытно-промышленную эксплуатацию концевой кабельной муфты холодной усадки типа ИМАГ-35-ТО-1х300-400 были произведены шеф-монтажные работы от специалистов ООО «Комплект Поставка» на площадке статического тиристорного компенсатора (СТК) ф. ФКУ- 4 на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПВВнг-LS 1х400 мм<sup>2</sup>. В процессе работы параллельно проходило практическое обучение ремонтного персонала электрического цеха АО «СТЗ» по монтажу муфты холодной усадки.


В ходе монтажных работ и дальнейшей эксплуатации вышеуказанных муфт специалистами ЭЛЦ отмечены следующие преимущества:

1. Инструкция по монтажу четко прописана, порядок выполнения работ понятен.
2. Монтаж кабельных муфт выполняется без применения открытого огня и нагревательных приборов (инструмента).
3. Простота монтажа.
4. Радиальное прижатие изоляционного корда муфты к кабелю.

В течении года эксплуатации, еженедельно проводится термографическое обследование установленной муфты, точек нагрева не выявлено, замечаний нет.

С уважением,

Главный энергетик



О.Б. Карманов

Подписано простой электронной подписью 31.07.2024 13:04

Тамочкин Максим Николаевич  
8(34350) 4-55-44 доб. 7-55-96